



Poročilo o izvedeni nalogi
**KOMUNALNO PODJETJE VELENJE - Izvedba mikrobioloških in
kemijskih analiz pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-23/108072-23/106987

Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI,
D.O.O
KOROŠKA CESTA 37 B
3320 Velenje

Naročilo: Pogodba št. , KPV-11/2023/III/NS-105814-MZ, z dne 29.06.2023

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Maribor, 13.10.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Solčava, center Rinka, naročilo št.: 41/23
Številka vzorca: 23/106987
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI,
D.O.O, KOROŠKA CESTA 37 B, 3320 Velenje
Vzorec odvzel: Naročnik
Čas odvzema: 10.10.2023 10:15
Mesto odvzema: Center Rinka, Solčava
Vzorec sprejel: Blaž Goličnik
Kraj in čas sprejema: Celje, 10.10.2023 12:30

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-23/108072-23/106987-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Solčava, center Rinka, naročilo št.: 41/23
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 23/106987; Lab. št.: 23/21006
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naloga: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE - Izvedba mikrobioloških in kemijskih analiz pitne vode
Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, D.O.O,
KOROŠKA CESTA 37 B, 3320 Velenje
Naročilo: Pogodba št. , KPV-11/2023/III/NS-105814-MZ, z dne 29.06.2023
Mesto odvzema: Center Rinka, Solčava
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 10.10.2023 10:15

Odvzel: Naročnik

Prevzem vzorca

Datum in ura: 10.10.2023 15:00

Prevzel: Breda Živič

Datum poročila: 13.10.2023

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:

podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.10.2023 12.10.2023

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 13.10.2023 09:44:00

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje islovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/islovetnost>.