



Poročilo o izvedeni nalogi
DRŽAVNI MONITORING - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-23/17471-25/108701

Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA ULICA 5
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba št., C2711-25-145105, z dne 01.07.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Monika Klančnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Monika Klančnik, mag. san. inž.

Celje, 20.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Monika Klančnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 25/2838, (HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA)
Številka vzorca: 25/108701
Namen: Monitoring pitnih vod
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Monika Klančnik, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 14.10.2025 12:20
Mesto odvzema: Hotel Plesnik, pipa v točilnem pultu
Vzorec sprejel: Monika Klančnik
Kraj in čas sprejema: Celje, 14.10.2025 13:56

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/17471-25/108701-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-23/17471-25/108701-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-23/17471-25/108701-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: 25/2838, (HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/108701
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: DRŽAVNI MONITORING - pitne vode
Vodja naloge: Monika Klančnik, mag. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št., C2711-25-145105, z dne 01.07.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode na mestu odvzema določenem v skladu s Programom monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
Plan vzorčenja: DN 240443, 14.10.2025
Mesto odvzema: Hotel Plesnik, pipa v točilnem pultu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca
Datum in ura: 14.10.2025 12:20
Odvzel: Monika Klančnik, NLZOH OPKV
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
pipa v točilnem pultu

Sprejem vzorca

Datum poročila: 20.10.2025

Datum in ura: 14.10.2025 13:56

Sprejel: Monika Klančnik





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25
Okus	1			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25
Vonj	0			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25
pH	8.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25
<i>Meritev opravljena pri T = 16.6 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	400	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25
<i>Meritev opravljena pri T = 16.6 °C</i>					
Motnost (meritev na terenu)	0.6	#	NTU	SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Monika Klančnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal Monika Klančnik, mag. san. inž. ob 20.10.2025 14:09

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 25/2838, (HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/108701
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: DRŽAVNI MONITORING - pitne vode
Vodja naloge: Monika Klančnik, mag. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št., C2711-25-145105, z dne 01.07.2025
Mesto odvzema: Hotel Plesnik, pipa v točilnem pultu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 16.10.2025
Datum in ura: 14.10.2025 12:20 **Datum in ura:** 14.10.2025 13:56
Odvzel: Monika Klančnik, NLZOH OPKV **Sprejel:** Monika Klančnik

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	16.10.25 16.10.25

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 16.10.2025 16:28:15

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 25/2838, (HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/108701; Lab. št.: 25/22028
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: DRŽAVNI MONITORING - pitne vode
Vodja naloge: Monika Klančnik, mag. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št., C2711-25-145105, z dne 01.07.2025
Mesto odvzema: Hotel Plesnik, pipa v točilnem pultu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 14.10.2025 12:20

Odvzel: Monika Klančnik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 14.10.2025 15:03

Prevzel: Breda Živič

Datum poročila: 20.10.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	15.10.2025 16.10.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	15.10.2025 17.10.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	15.10.2025 16.10.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	15.10.2025 18.10.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	15.10.2025 17.10.2025

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 20.10.2025 09:17:43

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.